

Registo

Relatório de Simulacros

R-10.21.04-03/12

| Local | Data | Hora |
|---|-------------|-------------|
| Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro | 04/12/2012 | 15h00 |

Análise

Na sequência do pedido de colaboração efetuado pelo responsável da segurança do referido estabelecimento de ensino, Prof. Borges, para participação do serviço municipal de proteção civil na realização de um simulacro de incêndio, de forma a testar os procedimentos implementados na estrutura interna de segurança do plano de emergência interno existente, foram constatadas as seguintes situações que poderão ser ultrapassadas num próximo exercício a realizar:

- 1 – A saída de emergência referente à saída da zona da cozinha não estava aberta;
- 2 – O corte geral de eletricidade e o corte parcial do gás não foram efetuados;
- 3 – Na evacuação de um grupo de alunos não foi respeitada a saída pelo caminho de evacuação principal;

Não obstante as falhas identificadas que poderão ser facilmente ultrapassadas com a realização de mais exercícios, a análise global é positiva, salientando-se a boa cooperação entre todos os intervenientes no processo.

Recomendações

De acordo com a análise efetuada, recomenda-se que:

- 1 – Sejam estabelecidos procedimentos que garantam a abertura da saída de emergência da zona da cozinha;
- 2 – Seja colocada sinalética identificativa referente ao corte de gás, ao corte de eletricidade e ao caminho de evacuação principal com acesso direto ao exterior;

Assinatura: Clara Marques